

## 绵阳市水务（集团）有限公司出厂水水质检测结果日报表

检测日期：2022 年 10 月 5 日

序号	检测项目	国家卫生标准限值	监测点检测结果		
			绵阳市城市供水 有限责任公司	绵阳三水源供水 股份有限公司	燕儿河水厂
1	菌落总数(CFU/ml)	≤100	<1	<1	<1
2	总大肠菌群(MPN/100ml)	不得检出	未检出	未检出	未检出
3	色度（铂钴色度单位）	<15	<5	<5	<5
4	浑浊度(NTU)	≤1,（水源与净水技术条件限制时为 3）	0.11	0.11	0.13
5	臭和味	无异嗅、异味	无异嗅、异味	无异嗅、异味	无异嗅、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无
7	游离氯(mg/L)	集中式给水出厂水在接触 30min 后应不低于 0.3mg/L，且不应高于 4mg/L	0.40	0.35	/
8	二氧化氯(mg/L)	集中式给水出厂水在接触 30min 后应不低于 0.1mg/L，且不应高于 0.80mg/L	/	/	0.16
9	耗氧量(O <sub>2</sub> ,mg/L)	≤3,（水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5）	0.90	0.56	2.2
10	氨氮（N,mg/L）	<0.5	<0.05	<0.05	<0.05
11	PH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.99	7.86	7.91

水质评价及结论：三个水厂出厂水样品经检验，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。