

2017年9月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市疾病预防控制中心

填报时间：2017.9.22.

检测项目	国家卫生标准 限值	监测点检测结果											
		实验中 学	开元汽 修	五一广 场	巡警四 大队	火炬大 厦	市畜牧 局	市长话 站	税务局直 属分局	涪城区 国税局	市疾控 中心	阳光清 华A区	烟厂门 卫室
菌落总数 (CFU/ml)	<100	未检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出	未检出	1	未检出	未检出	未检出	1
总大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度(铂钴色度单 位)	<15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度(NTU)	<1 <small>水源与净水技术条件限制时为3</small>	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味	无异臭、 异味							
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
游离氯(mg/L)	管网末梢水 ≥0.05	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.30	0.30	0.30	0.20	/	0.50
二氧化氯(mg/L)	管网末梢水 ≥0.02	/	/	/	/	/		/	/	/	/	0.08	/
耗氧量(O ₂ ,mg/L)	<3	0.21	0.48	0.48	0.5	0.61	0.50	0.57	0.88	0.48	0.53	1.9	0.26
氨氮(N,mg/L)	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。

2017年 9 月城市供水水质检测结果报表

监测单位：游仙区疾病预防控制中心

填报时间：2017.9.15

检测项目	国家卫生标准限值	监测点检测结果									
		芙蓉汉城三期虾圣	区政府家属楼	绵阳财经学校	沈家坝东津酒店	三碗不过岗酒馆游仙分寨	朝阳慈济学校	小枳沟三星村餐餐香菜馆	鲜绿果蔬公司	沈家坝御园竹韵茶楼	游仙中学
菌落总数 (CFU/ml)	<100	29	18	22	36	14	20	27	23	37	34
总大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度 (铂钴色度单位)	<15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度(NTU)	<1 <small>水源与净水技术条件限制时为3</small>	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
耗氧量	<3	1.33	1.20	1.42	0.94	1.16	0.94	1.03	0.98	1.03	1.03
二氧化氯	管网末梢水 ≥0.02	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.06	0.06	0.08	0.04	0.04
氨氮	<0.5	0.04	0.04	0.07	0.08	0.04	0.10	0.09	0.06	0.05	0.07
说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。											