2018 年 9 月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市疾病预防控制中心　　填报时间：2018.9.25

检测项目	国家卫生标准限值	监测点检测结果													
		实验中学	开元汽修	五一广场	巡警四大队	市食药监局	市畜牧局	市长话站	税务局直属分局	涪城区国税局	疾控中心	荣星加油站	磨家镇卫生院	阳光清华A区	新庙居委会
菌落总数(CFU/ml)	＜100	未检出	1	未检出	未检出	1	未检出	未检出	1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度（铂钴色度单位）	＜15	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
浑浊度(NTU)	＜1 水源与净水技术条件限制时为 3	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无.	无	无	无	无	无	无	无	无
游离氯(mg/L)	管网末梢水≥0.05	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.05	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	/	/
二氧化氯(mg/L)	管网末梢水≥0.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.04	0.05
耗氧量(O_2,mg/L)	＜3	0.53	0.43	0.62	0.72	0.80	0.90	0.92	0.69	0.78	0.74	0.31	0.52	0.45	0.43
氨氮（N,mg/L）	＜0.5	0.022	0.020	0.029	＜0.020	0.024	＜0.020	0.021	＜0.020	0.043	＜0.020	0.022	＜0.020	0.027	0.022
说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。															

2018 年 9 月城市供水水质检测结果报表

监测单位：游仙区疾病预防控制中心　　填报时间：2018.9.18

检测项目	卫生标准限值	监测点检测结果									
		芙蓉汉城三期虾圣	区政府家属楼	绵阳财经学校	沈家坝东津酒店	三碗不过岗酒馆游仙分寨	朝阳慈济学校	航空家园小区门面	鲜绿果蔬公司	沈家坝御园竹韵茶楼	游仙中学
菌落总数(CFU/ml)	＜100	11	5	11	6	3	10	7	11	10	7
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度（铂钴色度单位）	＜15	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
浑浊度(NTU)	＜1 水源与净水技术条件限制时为 3	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
耗氧量(O_2,mg/L)	＜3	1.12	0.95	0.83	1.53	1.12	0.99	0.95	0.87	0.95	0.70
二氧化氯(mg/L)	管网末梢水≥0.02	0.05	0.04	0.07	0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.02	0.03
氨氮（N,mg/L）	＜0.5	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。											

2018 年 9 月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市安州区疾病预防控制中心　　填报时间：2018.9.25

检测项目	国家卫生标准限值	监测点检测结果								
		泸州老窖小学食堂	安州区沙汀实验中学食堂	安州区花荄镇六里香饭店内	安州区实验幼儿园食堂内	安州区政府一楼女厕所	安州区中医院食堂内	安州区中学校食堂内	绵阳市安中校食堂内	安州区疾控中心实验室
菌落总数(CFU/ml)	＜100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度（铂钴色度单位）	＜15	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
浑浊度(NTU)	＜1 水源与净水技术条件限制时为 3	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
臭和味	无异臭异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
耗氧量	＜3	0.18	0.23	0.27	0.36	0.18	0.32	0.27	0.23	0.36
二氧化氯	管网末梢水 ≥0.02	0.11	0.09	0.14	0.17	0.15	0.13	0.09	0.16	0.12
氨氮	＜0.5	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。										