

2019年2月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市疾病预防控制中心

填报时间：2019.2.26.

检测项目	国家卫生标准限值	监测点检测结果													
		实验中学	开元汽修	五一广场	巡警四大队	火炬大厦	市畜牧局	市长话站	税务局直属分局	涪城区国税局	疾控中心	荣星加油站	磨家镇卫生院	阳光清华C区	新庙居委会
菌落总数(CFU/ml)	<100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群(MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度(铂钴色度单位)	<15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度(NTU)	<1 水源与净水技术条件限制时为3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
游离氯(mg/L)	管网末梢水 ≥0.05	0.40	0.40	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.05	0.20	0.20	0.30	0.40	0.20	0.30
二氧化氯(mg/L)	管网末梢水 ≥0.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
耗氧量(O ₂ ,mg/L)	<3	0.58	0.21	0.54	0.48	0.88	0.92	0.60	0.44	0.54	0.38	0.60	0.45	0.41	0.38
氨氮(N,mg/L)	<0.5	0.035	0.033	0.041	0.027	0.035	<0.020	0.045	<0.020	0.035	0.027	0.031	0.029	0.023	0.039

说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。

2019年2月城市供水水质检测结果报表

监测单位：游仙区疾病预防控制中心

填报时间：2019.2.18

检测项目	卫生标准限值	监测点检测结果									
		芙蓉汉城三期虾圣	区政府家属楼	绵阳财经学校	沈家坝东津酒店	三碗不过岗酒馆游仙分寨	朝阳慈济学校	航空家园小区门面	鲜绿果蔬公司	沈家坝御园竹韵茶楼	游仙中学
菌落总数 (CFU/ml)	<100	2	3	7	2	1	1	1	3	3	1
总大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度 (铂钴色度单位)	<15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度 (NTU)	<1 水源与净水技术条件限制时为3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
耗氧量 (O ₂ , mg/L)	<3	0.88	0.54	0.60	0.48	0.58	0.92	0.54	0.44	0.21	0.38
二氧化氯 (mg/L)	管网末梢水 ≥0.02	0.13	0.09	0.12	0.12	0.11	0.06	0.04	0.13	0.09	0.09
氨氮 (N, mg/L)	<0.5	0.035	0.035	0.045	0.027	0.035	0.020	0.041	0.020	0.033	0.027

说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。

2019年2月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市安州区疾病预防控制中心

填报时间：2019.2.22

检测项目	国家卫生标准限值	监测点检测结果								
		安州区沙汀实验中学食堂	安州区泸州老窖永盛小学食堂	安州区花菱镇六里香饭店内	安州区实验幼儿园食堂内	安州区政府一楼女厕所	安州区中医院食堂内	安州区第一初级中学校食堂内	四川省安州中学食堂	安州区疾控中心实验室
菌落总数 (CFU/ml)	<100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
色度 (铂钴色度单位)	<15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度(NTU)	<1 水源与净水技术条件限制时为3	0.38	0.27	0.33	0.36	0.41	0.26	0.22	0.28	0.31
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
耗氧量	<3	0.27	0.31	0.18	0.22	0.27	0.18	0.22	0.27	0.36
二氧化氯	管网末梢水 ≥0.02	0.14	0.12	0.14	0.11	0.12	0.10	0.13	0.13	0.11
氨氮	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。										